



NOTAS:

1 - A PORTA DEVERÁ ABRIR PARA A VIA PÚBLICA;

2 - DEVERÁ SER METÁLICA COM VENEZIANAS E PROTEGIDA POR TELA COM ARAME 12BWG E MALHA 13x13mm

3 - DEVERÁ POSSUIR FECHADURA COM CHAVE TIPO MESTRA

4 - AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO EM "mm"

DESTRA
CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 27.321.707/0001-56
Avenida João Batista Dal Piva, 888
Centro, Guatambu - SC
Fone: (49) 99811-8121

PROJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MT

OBRA: SE 500kVA/25kV PARTICULAR ABRIGADA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

ENDEREÇO: LINHA GRUTA - RURAL - UNIÃO DO OESTE/SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carolina Almeida Dal Piva

INTERESSADO: Município de União do Oeste
CNPJ: 78.505.591/0001-46

DATA:	DIGITALIZAÇÃO:	DESENHO:	ÁREA:	ESCALA:
26/02/2020	Carolina	Carolina		s/escala

Proj.: IEMT-01/20

CONTEÚDO: ITEM 21 DA LEGENDA - PORTA DE ACESSO À SUBESTAÇÃO

PRANCHA: 04F