



NOTAS:

- a) manilha de cerâmica ou concreto, ou tubo de aço carbono zincado por imersão a quente, com Ø4";
- b) o dreno de água deverá ser de tubo de aço-carbono zincado por imersão a quente.



CNPJ: 27.321.707/0001-56
Avenida João Batista Dal Piva, 888
Centro, Guatambu - SC
Fone: (49) 99811-8121

PROJETO:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MT

OBRA:

SE 500kVA/25kV PARTICULAR ABRIGADA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

ENDEREÇO:

LINHA GRUTA - RURAL - UNIÃO DO OESTE/SC

RESPONSÁVEL
TÉCNICO

Carolina Almeida Dal Piva

INTERESSADO

Município de União do Oeste
CNPJ: 78.505.591/0001-46

DATA:

26/02/2020

DIGITALIZAÇÃO:

Carolina

DESENHO:

Carolina

ÁREA:

ESCALA:

s/escala

CONTEÚDO

ITEM 31 DA LEGENDA - DESENHO Nº 47 - N 321.0002
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÓLEO

PRANCHA

041

Proj.: IEMT-01/20