


NOTAS:

1 - CABO PARA ATERRAMENTO DAS CARCAÇAS

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS:
CLASSE DE ENCORDAMENTO: C2A
SEÇÃO NOMINAL: 25mm²
DIÂMETRO DO CONDUTOR: 6,2mm
PESO LÍQUIDO: 20,9 kg/100m
RESISTÊNCIA MÁXIMA (Ohms/km A 20°C): 0,795
Nº DE FIOS ELEMETAR DO CONDUTOR: 7

		CNPJ: 27.321.707/0001-56 Avenida João Batista Dal Piva, 888 Centro, Guatambu - SC Fone: (49) 99811-8121			
PROJETO:		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MT			
OBRA:		SE 500kVA/25KV PARTICULAR ABRIGADA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO			
ENDEREÇO:		LINHA GRUTA - RURAL - UNIÃO DO OESTE/SC			
RESPONSÁVEL TÉCNICO		INTERESSADO		Proj.: IEMT-01/20	
Carolina Almeida Dal Piva		Município de União do Oeste CNPJ: 78.505.591/0001-46			
DATA: 26/02/2020	DIGITALIZAÇÃO: Carolina	DESENHO: Carolina	ÁREA:	ESCALA: s/escala	PRANCHA 04G
CONTEÚDO			ITEM 27 DA LEGENDA - CABO DE COBRE NU 25mm²		