

<div><div>←280→</div><div><div>PERIGO</div><div>DE ⚡ MORTE</div><div>ALTA TENSÃO</div></div><div>↑180↓</div></div>					
<div>NOTAS:</div> <div><div>1 - A PLACA DE ADVERTÊNCIAS DEVERÁ SER POLIMÉRICA OU METÁLICA COM TRATAMENTO À PROVA DE CORROSÃO, COM FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS, APRESENTANDO OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO"</div><div>2 - DEVERÁ SER FIXADA NAS(S) PORTA(S) DA SUBESTAÇÃO E NAS TELAS DE PROTEÇÃO</div><div>3 - DIMENSÕES (LARGURA x ALTURA):<div><div>- DA PLACA: 280 x 180 mm</div><div>- DAS LETRAS: 35 x 35mm PERIGO DE MORTE 20 x 20mm ALTA TENSÃO</div></div></div><div>4 - AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS, EM "mm"</div></div>					
<div><div><div><div></div><div>DESTRA</div><div>CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS</div></div><div><div>CNPJ: 27.321.707/0001-56</div><div>Avenida João Batista Dal Piva, 888</div><div>Centro, Guatambu - SC</div><div>Fone: (49) 99811-8121</div></div></div><div></div></div>					
PROJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MT					Proj.: IEMT-01/20
OBRA: SE 500kVA/25kV PARTICULAR ABRIGADA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO					
ENDEREÇO: LINHA GRUTA - RURAL - UNIÃO DO OESTE/SC					
<div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div><div>INTERESSADO</div></div> <div><div>Carolina Almeida Dal Piva</div><div>Município de União do Oeste</div></div> <div><div>CNPJ: 78.505.591/0001-46</div></div>					
DATA: 26/02/2020	DIGITALIZAÇÃO: Carolina	DESENHO: Carolina	ÁREA:	ESCALA: s/escala	PRANCHA 04E
CONTEÚDO			DESENHO Nº 22 - N 321.0002 PLACA DE ADVERTÊNCIA		